



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озерная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236029, г. Калининград, ул. Озерная, д. 31, телефон: (4012) 52-92-01,
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городскому округу «Город Калининград»**
236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, тел. (4012) 52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

**Предписание № 122/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 22 (МАДОУ ДС № 22; ИНН 3904056789);**
юридический адрес: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Комсомольская, 7
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – индивидуального предпринимателя по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании распоряжения заместителя начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместителя главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору А.А. Власова от 02.09.2020 №122

(номер документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя в органе государственного пожарного надзора, название распоряжения (приказ) о проведении проверки)

в период с 11 по 18 сентября 2020 года Остроумовым Андреем Анатольевичем, начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здание детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 7,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, должность руководителя, заместителя руководителя, место нахождения объекта защиты (места проведения проверки))

совместно с Черкашиной Мариной Николаевной – заведующим МАДОУ ДС № 22

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1	2	3	4	5
	Место выявления требований пожарной безопасности, не соответствующих месту выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и/или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только при выполнении))

	<p>Не представлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p>	<p>п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)</p>	<p>01.04.2021 года</p>	
2	<p>На путях эвакуации (в коридорах и проходах по маршруту эвакуации, в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров: на лестничных маршах, в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения) не предусмотрено аварийное освещение, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.</p>	<p>п. п. 33, 43 Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)</p> <p>п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171)</p> <p>п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»</p>	<p>01.04.2021 года</p>	
3	<p>Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету для общих коридоров с учётом двустороннего открывания дверей из помещений в коридоры составляет менее 1,2 м. (0,45 м - помещение №4, в соотв. с планом 1 этажа, 0,94 м - помещение №5, в соотв. с планом 2 этажа)</p>	<p>п. 33 Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)</p> <p>п. 5.1.1, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171)</p>	<p>01.04.2021 года</p>	
4	<p>Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету с учётом установленных шкафов для одежды составляет менее 1,2 м. (0,77 м. - помещение №19, в соотв. с планом 2 этажа)</p>	<p>п. 33 Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)</p> <p>п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171)</p>	<p>01.04.2021 года</p>	
3	<p>Ширина маршей лестниц в здании, предназначенных для эвакуации людей составляет менее 1,35 м., а именно: 1 м.</p>	<p>п. 33 Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).</p> <p>п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171)</p>	<p>01.04.2021 года</p>	

<p>Ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся более 15 чел. составляет менее 1,2 м., а именно: 1,04 м. – помещение №42, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,80 м. – помещение №№37, 30, 19, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,79 м. – помещение №№4, 25, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,98 м. – помещение №17, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,85 м. – помещение №13, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,70 м. – помещение №21, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,70 м. – помещения №№1, 2, 5, 6, 13 в соответствии с планом 2-го этажа</p>	<p>11.33 Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);</p> <p>п. 5.2.14 СП 4.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171);</p>	<p>01.04.2021 года</p>	
<p>При эксплуатации эвакуационных путей допущено устройство порога в помещении №16, в соответствии с планом 1-го</p>	<p>ст. 11.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390</p>	<p>01.04.2021 года</p>	
<p>В помещениях здания дошкольной образовательной организации, применено покрытие полов с неудовлетворенным классом опасности и представлены документы, подтверждающие информацию о характеристиках пожарной опасности не выше требуемых) - помещения групп 4 «Колокольчики», «Почемучки», «Звездочка», «Пчёлки», «Солнышки», «Монтессори».</p>	<p>ст. 89, ст. 134, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6, ч. 7 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ</p>	<p>01.04.2021 года</p>	
<p>В здании допущено устройство выходов на чердак с лестничных клеток через окна с типом заполнения проемов в противопожарных преградах не менее 2-го уровня огнестойкости менее E130)</p>	<p>ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ</p> <p>п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Угрозы безопасности объектов здания». Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)</p>	<p>01.04.2021 года</p>	

10.

Предел огнестойкости заполнения проёмов (дверей) противопожарных перегородок, ограждающих лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не соответствует 2 типу (EI 30).

ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ

и 4.18 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)

01.04.2021
года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает, допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ.

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности, содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее решение в судебном (арбитражном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 6-пн/в.с.д.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции
- Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Начальник отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР, ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор – городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору майор внутренней службы

Остроумов Андрей Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника этого органа (ФИО проводившего (их) проверку)



«18» сентября 2020 года

Предписание для исполнения получил(а):

Черкашина Марина Николаевна – заведующий МАДОУ ДС № 22

(гражданин, лицо, ответственное (последнее – при наличии) за безопасность, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного должностного представителя, присутствующего при проведении проверки)

С.С.С.
(подпись)

«18» сентября 2020 года